



Industrie Service



Stadtwerke Tübingen – Südstadt-Fernwärmenetz

Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG
über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

	MWh	α	α_{pfl}	α/α_{pfl}
Wärmenetzeinspeisung gesamt	23.530			
hiervon aus hocheffizienter KWK	15.965	0,68	0,5	1,357
hiervon aus Erneuerbaren Energien	0	0,00	0,5	0,00
hiervon aus Biogas	0	0,00	0,3	0,00
Summe der anteiligen Pflichterfüllungen				1,36

Die Anforderungen an die Wärmelieferung
nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VII EEWärmeG sind erfüllt?* **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Tübingen GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmenetz Südstadt
Lage des Netzes	Südstadt
	72072 Tübingen
Verantwortlicher Betriebsleiter	Jörg Lade
Telefon	(07071) 157-212
E-mail	joerg.lade@swtue.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2008 - 31.12.2010
Diese Bescheinigung ist gültig bis	17.05.2021

Stuttgart, 17.05.2011

Ort, Datum

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Gebäudetechnik
Gottlieb-Daimler-Str. 7
70794 Filderstadt

Unterschrift

* Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.