

# Raumprogramm Feuerwehrhaus Pfrondorf

Raum- und Flächenbedarf nach Tabelle 1 DIN 14092-1:2012-04

lfd. Nr	Nutzung/Raumbezeichnung	Größe, Bemerkungen, Anforderungen (teilweise)	m <sup>2</sup>
<b>1</b>	<b>Fahrzeughalle</b>	Mindestflächen, zzgl. Sicherheitsabstand Ausstattung: Stiefelwäsche, Alarmfax/-drucker	
1.2	3 Stellplätze Stellplatzgröße 2	4,5 m x 10, m Tormaße 3,6 m x 4,0 m	135
<b>2</b>	<b>Räume für die Einsatz- und Übungsabwicklung</b>	Anbindung an die Fahrzeughalle	
2.1	PSA-Ablage und Umkleieraum	getrennt nach Geschlechtern	48
2.2	Sanitärräume, WC-Anlagen, Duschen	nach Erfordernis	s.u.
2.3	Trocknungsraum	Zur Trocknung aus dem Einsatz kommender nasser Einsatzkleidung	6
2.4	Funk-/Telekommunikationsraum	ggf. kombinieren mit Büro Verwaltung	12

<b>3</b>	<b>Räume für Ausbildung, Aufenthalt und Verwaltung</b>		
3.1	Schulungsraum	min. 30 m <sup>2</sup> , (1,5 m <sup>2</sup> je planmäßigem Nutzer/Schulungsteilnehmer)	60
3.2	Jugendraum (Jugendfeuerwehr)	min. 20 m <sup>2</sup> , (2 m <sup>2</sup> je planmäßigem Nutzer/Schulungsteilnehmer)	20
3.3	Teeküche	min. 8 m <sup>2</sup>	8
3.4	Lehrmittelraum	min. 6 m <sup>2</sup>	6
3.5	Erste Hilfe/Lagebesprechung/Ruheraum	min. 15 m <sup>2</sup> ggf. kombinieren mit Büro Verwaltung oder Funkraum.	15
3.6	Bereitschaftsraum/Aufenthaltsraum	min. 15 m <sup>2</sup> ggf. Kombination mit anderen Raumnutzungen	15
3.7	Verwaltung/Büroeinheit	min. 12 m <sup>2</sup> Bei nur einem Büro Mindestgröße von 15 m <sup>2</sup> empfohlen.	15

<b>4</b>	<b>Werkstätten/Lagerräume</b>		
4.1	allgemeine Werkstatt	min. 12 m <sup>2</sup>	12
4.2	allgemeines Lager	min. 12 m <sup>2</sup> , ggf. integriert in Ziff. 1.2	12

<b>5</b>	<b>Sonstige Flächen</b>		
5.1	Hausanschlussraum	nach Erfordernis	s.u.
5.2	Heizungsraum	nach Erfordernis	s.u.
5.3	Putzmittelraum	min. 4 m <sup>2</sup>	4
5.4	Notstromversorgung	Raumbedarf für externe Einspeisung	s.u.

	Summe der Nebenflächen n.Erfordernis	geschätzt	50
--	--------------------------------------	-----------	----

	<b>Summe der Nutzflächen</b>	<b>rund m<sup>2</sup></b>	<b>420</b>
--	------------------------------	---------------------------	------------

<b>6</b>	<b>Flächen der Außenanlagen</b>		
6.1	Stauraum vor den Toren	Mindestens so groß wie die hinter dem Tor liegende Stellplatzfläche. Schleppkurven sind zu beachten	
6.2	Parkflächen	min. 18 Stück = 2 Löschgruppenfahrzeuge. Mindestens gleich der Anzahl der Sitzplätze der im Feuerwehrhaus untergebrachten Einsatzfahrzeuge.	
6.3	PKW-Zufahrt	Getrennt von der Alarmausfahrt	
6.4	Zuwegung	nach Erfordernis	
6.5	Fläche für Reststoffe	nach Erfordernis	
6.7	Übungsfläche	nach Erfordernis	