

Mitteilung

im: **Kultur-, Schul- und Sportausschuss**

Betreff: Sanierung des Chemieraums in der Walter-Erbe-Realschule

Bezug: 298/06, 287/05, 267/04

Anlagen: Bezeichnung:

Die Verwaltung teilt mit:

Im Anschluss an die Sanierung der Klassenräume im Erdgeschoß der Walter-Erbe-Realschule in den Sommerferien wurde jetzt in den Herbstferien noch der Chemieraum saniert. Witterungsbedingt konnten die nachfolgenden PCB-Messungen leider nur bei einer Raumtemperatur von 15,2 °C durchgeführt werden. Die gemessenen Werte von 50 ng/m³ PCB molekular und 20 ng/m³ PCB Staub zeigen aber deutlich, dass auch bei der Standardraumtemperatur von 20 °C der Zielwert von 300 ng/m³ unterschritten wird.