

	Gesamtnote Gebäudeanalyse 2013	Detailbewertung 4. Quartal 2016													
		Außenhülle energetisch	Außenhülle technisch	Wärmeerzeugung	Heizflächen	Lüftungstechnik	Sanitärtechnik	Beleuchtung	WC-Anlagen	Duschräume	Hallenboden	Hallendecke	Hallenwände	Küche	Brandschutz
Ballspielhalle	3,4	4	3	1	4	n	2	1	2	2	1	2	3	n	3
MZH - Hagelloch	2,4	1	1	2	1	5	2	3	2/4	4	1	1	3	2/6	3
MZH - Hirschau	3,8	5	5	1	4	5	2	4	5	5	3	3	3	6	4
MZH - Pfrondorf	4,0	4	3	1	4	6	5	1	4/6	2	2	3	5	5	3
MZH - Weilheim	3,4	4	2	4	5	6	4	5	3	3	3	3	3	2	3
Sporthalle Uhlandstraße	2,9	3	4	1	5	6	3	3	3	6	2	3	5	2	3
TH - Aischbach	2,7	1	1	1	2	n	3	1	5	5	2	3	3	n	3
TH - Bühl	4,2	5	3	2	3	n	4	1	6	6	4	4	3	n	1
TH - Feuerhägle	2,6	3	2	2	1	5	3	3	5	2	2	2	3	n	3
TH - Wildermuth-Gymnasium	2,7	1	1	1	4	n	2	1	2	2	2	4	6	n	1
TH - Hügelschule	3,8	5	5	1	3	6	5	4	4	5	4	3	4	n	1
TH - Philosophenweg	3,9	6	5	1	3	5	4	1	5	6	3	3	3	n	4
TH - Unterjesingen	3,0	3	5	5	2	4	3	1	2	2	5	3	5	2	3
TH - WHO	2,8	3	3	1	1	3	4	4	2	2	2	1	2	n	1
TH - Silcherschule	3,4	4	3	1	1	1	1	1	3	1	2	1	2	n	1
bereits projektiert:															
MZH - Lustnau	Sanierungsprojekt Planung (Vorlage 263/2016)														
MZH - Hermann-Hepper	Sanierungsprojekt 2. BA in Umsetzung (Vorlage 374/2013)														
ohne Bewertung:															
Paul Horn- Arena	Zuständigkeit "Dach und Fach", Unterhaltung in Abstimmung mit der Sporthallen GmbH														
Sporthalle WHO	Zuständigkeit "Dach und Fach", Unterhaltung in Abstimmung mit der Sporthallen GmbH														
Spielhalle Uhlandstraße	saniert im Rahmen Neubau Uhland-Gymnasium														
TH - Ludwig-Krapf	keine isolierte Betrachtung, da Bearbeitung im Rahmen der Planung GS Ludwig-Krapf														